

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W KONKURSIE DWUETAPOWYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

Pytanie nr 11

21 kwietnia 2023 16:09

1. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 10 z dnia 18.04.2023r odnośnie zbiornika azotu. Czy przewidywany jest zewnętrzny zbiornik czy tylko wewnętrzny dewar w pomieszczeniu B11 „Pracownia materiału kostnego wraz z przedsionkiem – część „czysta” zgodnie z opisem tab. nr 3? Prosimy o podanie wielkości zbiornika jaki należy przyjąć w opracowaniu.
2. Proszę o informację dla ilu pracowników działu ODO oraz Działu Pracowni badania pisma ręcznego i dokumentów (pracowników nie biurowych) należy zaprojektować szatnię. Czy można dla ww. działów zrobić wspólną szatnię?

Odpowiedź nr 11

1. W pomieszczeniu B11 „Pracownia materiału kostnego wraz z przedsionkiem – część „czysta” przewiduje się tylko wewnętrzny dewar na ciekły azot, który będzie mobilny, tj. napędzany w podziemiach i windą dostarczany do laboratorium. Pojemność dewara to maksymalnie 150 litrów.
2. W Dziale ODO planuje się zatrudnienie 8 osób, natomiast w Pracowni Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów planuje się zatrudnienie 9 osób – nie ma potrzeby ich różnicowania na pracowników niebiurowych i biurowych. Nie ma także przeciwwskazań, aby pracownicy zatrudnieni w Dziale ODO i w Pracowni Badania Pisma Ręcznego i Dokumentów dzielili szatnię. Zgodnie bowiem z zapisami „Wytycznych projektowych do opracowania studialnego i pracy konkursowej”, szatnie dla pracowników winny być zlokalizowane na każdym piętrze, poza strefą kontrolowanego dostępu, a ich powierzchnia winna być adekwatna do liczby osób zatrudnionych na danym piętrze.

Benita Strzałka-Palczy
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Kraków, 25 kwietnia 2023r.