

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI REGULAMINU KONKURSU**

W KONKURSIE DWUETAPOWYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

**Pytanie nr 18**

24 maja 2023 10:01

dźwigi

W wytycznych projektowych jest informacja o dźwigach W1 i W2 do transportu materiału dowodowego oraz do sprzętu i materiałów eksploatacyjnych. Czy jest dopuszczalne zastąpienie ich jednym dźwigiem towarowo- osobowym o większej kabinie?

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastąpienia dwóch dźwigów W1 i W2 przeznaczonych do transportu materiału dowodowego (W1) i wielkogabarytowych przesyłek, m.in. odczynników, materiałów eksploatacyjnych, palet ze sprzętem analitycznym (W2), jednym dźwigiem towarowo-osobowym o większej kabinie.

*Benita Strzałka-Palczy*  
**Benita Strzałka-Palczy**  
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Kraków, 25 maja 2023r.