

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W KONKURSIE DWUETAPOWYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INSTYTUTU
EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

Pytanie nr 19

29 maja 2023 15:25

zbiornik na azot

Czy można prosić o podanie orientacyjnej pojemności planowanego zbiornika na azot?

Odpowiedź nr 19

Zbiornik na azot powinien mieć pojemność około 200l. Będzie służył do zaopatrzenia w ciekły azot młyna do kości w sekcji biologii. Zbiornik będzie posiadał kółka do przemieszczania go w celu jego napełnienia na poziomie -1 i następnie przewiezienia go windą do pomieszczeń laboratoryjnych w sekcji biologii.


Benita Strzałka-Palczy
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Kraków, 30 maja 2023r.