

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI REGULAMINU KONKURSU

W KONKURSIE DWUETAPOWYM NA KONCEPCJĘ ARCHITEKTONICZNĄ BUDYNKU INSTYTUTU EKSPERTYZ SĄDOWYCH IM. PROF. DRA JANA SEHNA W KRAKOWIE

Pytanie nr 23

21 czerwca 2023 10:40

załącznik F06/F07

Prosimy o potwierdzenie, że w treści Regulaminu w punkcie 20.3. 4) popełniono omyłkę pisarską wymieniając załącznik F07 jako załącznik do wypełnienia dot. planowanych kosztów realizacji? Domniemywamy iż chodzi o załącznik F06, który dotyczy kosztów, którego z kolei nie wymieniono w innym miejscu Regulaminu jako niezbędny do wypełnienia na żadnym z etapów. Lista załączników formalnych wg punktu 35 Regulaminu również kończy się na załączniku F06, bez uwzględnienia na liście istnienia F07. Czy brakuje jakiegoś załącznika, czy jest to jedynie omyłka pisarska?

Odpowiedź nr 23

Potwierdzamy, że w treści Regulaminu Konkursu – ust. 20.3. pkt. 4 popełniono omyłkę pisarską. Załącznik **F06** zawiera informacje o planowanych kosztach realizacji Inwestycji oraz kosztach wykonania Przedmiotu usługi i powinien (zgodnie z wzorem) stanowić uzupełnienie opisu składanego wraz z pracą konkursową.

Pytanie nr 24

23 czerwca 2023 15:02

Pytanie wycofane.

Pytanie nr 25

23 czerwca 2023 16:22

Pytanie wycofane.

Pytanie nr 26

23 czerwca 2023 16:23

wytyczne projektowe

W „Wytycznych projektowych do opracowania studialnego i pracy konkursowej”, w Tabeli 7 przy pomieszczeniu PI1 (Pomieszczenie oględzin materiału dowodowego), jest zapisane, że powinno ono być połączone z pomieszczeniem IT2 (Magazyn IT), natomiast przy PI2 (Podręczny magazyn dowodów rzeczowych), widnieje wymóg połączenia z IT1 (Serwerownia). Czy możemy prosić o wyjaśnienie oczekiwań funkcjonalnych wobec wyżej wymienionych pomieszczeń i połączeń między nimi? Czy w związku z tym, należy rozumieć, że Pracownia Informatyki Sądowej oraz komórka IT obsługująca administrację całego obiektu działają w ścisłym połączeniu?

Odpowiedź nr 26

Informujemy, że w „Wytycznych projektowych do opracowania studialnego i pracy konkursowej”, stanowiących załącznik M01 do Regulaminu Konkursu, w Tabeli 7 w pozycji 1 i 2 w kolumnie „Uwagi” popełniono pomyłkę pisarską, bowiem pomieszczenie **PI1** (pomieszczenie oględzin materiału dowodowego) powinno być połączone z pomieszczeniem **PI2** (podręczny magazyn dowodów rzeczowych). Poniżej przedstawiam prawidłowy zapis pozycji 1 i 2 Tabeli 7.

Tabela 7

Symbol*	Pomieszczenie	Powierzchnia około [m ²]	Uwagi
PI1	Pomieszczenie oględzin materiału dowodowego	24	Pomieszczenie połączone z pomieszczeniem PI2
PI2	Podręczny magazyn dowodów rzeczowych	16	Pomieszczenie połączone z pomieszczeniem PI1

Benita Strzałka - Palecny
Benita Strzałka-Palecny
Sekretarz Organizacyjny Konkursu

Kraków, 28 czerwca 2023r.